

某電解中和導入施設(処理実施例)

原水pH 9.4~9.5 流量 28~31m³/h

1週間の処理データ

処理電圧・電流 7.5~8.2V 260A

処理後pH 7.4~7.7

